

Štítek produktu

Manufacturer		 2AMXF50A2V1B ATXF25G5V1B ATXF35G5V1B	
Outdoor unit			
Indoor unit			
Indoor unit			
Venkovní hladina akustického výkonu (dB)		dB(A)	60.0
Hladina hluku ve vnitřních prostorách		dB(A)	54.0
Chladivo (GWP)			R-32 (675)
Režim chlazení			
SEER			7.1
Třída energetické úspornosti			A++
Annual electricity consumption		kWh/a	246
Jmenovitý výkon Pdesignc		kW	5
Režim vytápění: Průměrné klima Výpočtová teplota = -10 °C			
SCOP			4.1
Třída energetické úspornosti			A+
Annual electricity consumption		kWh/a	1434
Jmenovitý výkon Pdesignh při -10 °C		kW	4.2
Výkon záložního vytápění při -10 °C		kW	0.88
Požadovaný deklarovaný výkon při -10 °C		kW	3.32
Režim vytápění: Teplé podnebí Výpočtová teplota = 2 °C			
SCOP			5.1
Třída energetické úspornosti			A+++
Annual electricity consumption		kWh/a	823
Jmenovitý výkon Pdesignh při 2 °C		kW	3
Požadovaný výkon záložního vytápění při 2 °C		kW	0
Deklarovaný výkon při 2 °C		kW	3
Režim vytápění: Studené podnebí Výpočtová teplota = -22 °C			
SCOP			
Třída energetické úspornosti			
Annual electricity consumption		kWh/a	
Jmenovitý výkon Pdesignh při -22 °C		kW	
Požadovaný výkon záložního vytápění při -22 °C		kW	
Deklarovaný výkon při -22 °C		kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Energy consumption based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.